



**ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ
НАСТЕННОГО ТИПА**

для инверторных ВРФ-систем AMV

**РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ
и ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Модели:

AMV-ND15G/A3A-K
AMV-ND18G/A3A-K
AMV-ND22G/A3A-K
AMV-ND28G/A3A-K
AMV-ND36G/A3A-K
AMV-ND45G/A3A-K
AMV-ND50G/A3A-K
AMV-ND56G/A3A-K
AMV-ND63G/A3A-K
AMV-ND71G/A3A-K
AMV-ND80G/A3A-K
AMV-ND90G/A3A-K
AMV-ND100G/A3A-K



Благодарим Вас за выбор оборудования AERONIK.

Перед установкой и использованием оборудования, пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство.

Все устройства, указанные в руководстве по эксплуатации соответствуют требованиям стандарта IEC 60335-2-40:2018 и должны подключаться только к другим устройствам, которые были подтверждены как соответствующие требованиям данного международного стандарта.

Производитель не несет ответственность за травмы или потерю свойств и повреждения оборудования, вызванные неправильной эксплуатацией, такой как неправильная установка и отладка, излишнее обслуживание, нарушение соответствующих национальных законов, правил и промышленных стандартов, нарушение требований данного руководства и т. д.

Не устанавливайте и не эксплуатируйте блок в следующих местах:

- a) Где имеются источники теплоты, пар, легковоспламеняемые и взрывчатые вещества или аэрозоли;
- b) Где установлено оборудование, генерирующее электромагнитные волны (например, сварочные аппараты, медицинское оборудование);
- c) С высоким содержанием солей в воздухе, например, вблизи океана;
- d) Где имеются минеральные масла или в воздухе содержатся кислотные или щелочные пары;
- e) Где имеется сернистые газы, например, в районе горячих источников;
- f) В иных местах со специальными требованиями.

Дети старше 8 лет и лица с ограниченными физическими, психическими или умственными способностями, а также с недостатком знаний и опыта, могут быть допущены к использованию данного оборудования, если они находятся под присмотром или проинструктированы относительно использования данного оборудования лицами, ответственными за их безопасность. Детей следует держать под присмотром и не позволять им играть с оборудованием.

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ	4
1. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	5
2. ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ.....	7
2.1. Назначение	7
2.2. Модельный ряд.....	7
2.3. Ключевые компоненты.....	7
2.4. Технические параметры	8
3. ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ	12
3.1. Место установки	12
3.2. Требования к сигнальному кабелю	13
3.3. Требования к силовому кабелю	13
4. УСТАНОВКА.....	14
4.1. Габаритные и установочные размеры блока	14
4.2. Установка дренажного трубопровода	15
5. ПРОВОДНЫЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	17
5.1. Подключение кабеля к клеммной панели.....	17
5.2. Подключение силового кабеля.....	18
5.3. Подключение сигнального кабеля между внутренним и наружным (или внутренним) блоком	19
5.4. Подключение сигнального кабеля проводного пульта.....	19
5.5. Подключение проводного пульта к сети внутренних блоков	19
6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	20
6.1. Регулярное обслуживание.....	20
6.2. Обслуживание перед началом сезона работы	20
6.3. Обслуживание после окончания сезона работы	20
7. КОДЫ ОШИБОК ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ.....	21
8. ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ	22

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ

Благодарим Вас за выбор оборудования AERONIK. Перед установкой и использованием оборудования, пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство. Чтобы помочь Вам правильно установить и использовать наше оборудование и достичь ожидаемого эффекта, мы информируем Вас о следующем:

- 1) Установка, эксплуатация и обслуживания данного оборудования должны производиться квалифицированными специалистами сервисной службы, которые прошли специальное обучение. В процессе эксплуатации оборудования необходимо строго следовать всем требованиям безопасности, указанным на ярлыках, в руководстве по эксплуатации и других документах. Данное оборудование не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, психическими или умственными способностями, а также лицами с недостатком знаний и опыта, за исключением случаев, когда последние находятся под присмотром или проинструктированы относительно использования данного оборудования лицами, ответственными за их безопасность. Детей следует держать под присмотром и не позволять им играть с оборудованием.
- 2) Данное оборудование прошло строгую проверку и тестовые запуски на заводе. Чтобы избежать повреждений, которые могут оказать влияние на нормальную работу блока, из-за неправильной разборки или проверки, пожалуйста, не разбирайте блок самостоятельно. При необходимости Вы можете обратиться в специализированный сервисный центр нашей компании.
- 3) Мы не несем ответственность за травмы или потерю свойств и повреждения оборудования, вызванные неправильной эксплуатацией, такой как неправильная установка и отладка, излишнее обслуживание, нарушение соответствующих национальных законов, правил и промышленных стандартов, нарушение требований данного руководства и т. д.
- 4) Если оборудование неисправно, как можно скорее свяжитесь с нашим сервисным центром и сообщите следующую информацию:
 - Данные на шильдике оборудования (модель, холодо-/теплопроизводительность, серийный номер, дата изготовления);
 - Статус неисправности (точно опишите состояние до и после возникновения ошибки).
- 5) Все иллюстрации и иная информация в данном руководстве приведены только для ознакомления. AERONIK работает над улучшением качества продукции и оставляет за собой право вносить необходимые изменения в продукт без дальнейшего уведомления.

1. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ



ВНИМАНИЕ: Несоблюдение указаний, отмеченных этим знаком, может привести к серьезному повреждению оборудования и травмам у людей.



ПРИМЕЧАНИЕ: Несоблюдение указаний, отмеченных этим знаком, может привести к легкому или средней тяжести повреждению оборудования и травмам у людей.



Этот символ означает недопустимую операцию. Неправильная работа может привести к серьезным повреждениям или человеческим жертвам.



Этим символом отмечены требования, которые обязательно должны быть соблюдены. Неправильная работа может привести к травмам у людей и материальному ущербу.










ВНИМАНИЕ!

Данное оборудование не может быть установлено в коррозионно-активной, воспламеняемой или взрывоопасной среде или в местах с особыми требованиями, таких как кухня или ванная комната. Нарушение этого требования приведет к сбоям в работе, уменьшению срока службы блока или даже к пожару и серьезным травмам. Для перечисленных выше мест следует выбирать специальные кондиционеры с функцией защиты от коррозии или взрыва.

	<p>При установке блока следуйте инструкциям из данного руководства. Внимательно прочитайте данное руководство перед пуском и проверкой блока.</p>		<p>Установка должна осуществляться квалифицированными специалистами. Не устанавливайте блок самостоятельно. Неправильная установка может привести к утечке, поражению электрическим током или пожару.</p>
	<p>Перед установкой убедитесь, что параметры местной электрической сети соответствуют требованиям блока и проверьте надежность подачи электропитания.</p>		<p>Блок должен иметь надежное заземление. Кабель заземления не должен подключаться к жидкостной или газовой трубе, молниеотводу, телефонной линии.</p>
	<p>В процессе установки используйте специализированные инструменты и запчасти, чтобы избежать утечки воды, поражения электрическим током или пожара.</p>		<p>При контакте с огнем хладагент R410A может производить ядовитый газ, поэтому если в процессе установки произошла утечка хладагента, немедленно проветрите помещение.</p>
	<p>Сечение силового кабеля должно быть достаточно большим. Поврежденный силовой или сигнальный кабель должен быть заменен на аналогичный.</p>		<p>В целях безопасности после подключения силового кабеля закройте крышку электрической коробки.</p>
	<p>Система должна быть опрессована азотом в соответствии с техническими требованиями.</p>		<p>Короткое замыкание не допускается. Не отключайте реле давления, иначе блок может выйти из строя.</p>

Внутренние блоки настенного типа для ВРФ-систем AMV

	При использовании проводного пульта не подключайте электропитание блока, пока пульт не будет установлен. Иначе проводной пульт не будет работать.		После завершения установки проверьте надежность подключения дренажных и фреоновых труб и электрических кабелей, чтобы избежать утечки, поражения электрическим током или пожара.
	Не вставляйте пальцы или какие-либо предметы в отверстия для входа и выхода воздуха.		Если в одном помещении с кондиционером используется газовый или бензиновый нагреватель, откройте дверь или окно, чтобы обеспечить хорошую циркуляцию воздуха.
	Никогда не запускайте и не останавливайте работу блока путем вытаскивания из штекера электропитания из гнезда.		Не выключайте кондиционер, пока он не проработает хотя бы 5 минут, иначе возникнут проблемы с возвратом масла в компрессор.
	Не позволяйте детям работать с данным оборудованием.		Не прикасайтесь к работающему блоку влажными руками.
	Перед очисткой остановите блок и отключите электропитание. В противном случае возможно поражение электрическим током или травмы.		Не брызгайте водой на блок, это может привести к выходу его из строя или поражению электрическим током.
	Не располагайте блок непосредственно в воде или во влажной или коррозионноактивной среде.		Подключите электропитание за 8 часов до пуска. Не отключайте электропитание при остановке блока на короткий период, например, на одну ночь. Это необходимо для защиты компрессора.
	Летучие жидкости, такие как растворители или бензин, могут повредить внешний вид оборудования (для очистки внешней поверхности кондиционера используйте мягкую сухую или влажную ткань со слабым очищающим средством).		В режиме охлаждения заданная температура не должна быть слишком низкой. Поддерживайте разницу температур в помещении и снаружи в пределах 5 °C.
	При любых отклонениях в работе блока (например, появление неприятного запаха) сразу выключите блок, отключите его от электросети и обратитесь в сервисный центр GREE.		Не ремонтируйте блок самостоятельно во избежание поражения электрическим током или пожара. За ремонтом обратитесь в авторизованный сервисный центр GREE.

Производитель не несет ответственность за травмы или потерю свойств и повреждения оборудования, вызванные неправильной эксплуатацией, такой как неправильная установка и отладка, излишнее обслуживание, нарушение соответствующих национальных законов, правил и промышленных стандартов, нарушение требований данного руководства и т. д.

2. ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

2.1. Назначение


Настенные внутренние блоки являются составной частью мультizonальных систем AMV и предназначены для создания благоприятных температурно-влажностных условий в жилых и служебных помещениях (офисах, кафе и т. п.).

Управление кондиционером осуществляется инфракрасным пультом дистанционного управления.

2.2. Модельный ряд

Модель	Производительность (кВт)		Тип хладагента	Источник электропитания
	Охлаждение	Обогрев		
AMV-ND15G/A3A-K	2.2	2.5	R410A	220~240В/1ф/50Гц
AMV-ND18G/A3A-K	2.2	2.5		
AMV-ND22G/A3A-K	2.2	2.5		
AMV-ND28G/A3A-K	2.8	3.2		
AMV-ND36G/A3A-K	3.6	4.0		
AMV-ND45G/A3A-K	4.5	5.0		
AMV-ND50G/A3A-K	5.0	5.6		
AMV-ND56G/A3A-K	5.6	6.3		
AMV-ND63G/A3A-K	6.3	6.8		
AMV-ND71G/A3A-K	7.1	7.5		
AMV-ND80G/A3A-K	8.0	9.0		
AMV-ND90G/A3A-K	9.0	10.0		
AMV-ND100G/A3A-K	9.5	10.5		

2.3. Ключевые компоненты



№	①	②	③	④	⑤
Наименование	Панель	Фильтр	Крышка клеммной панели	Жалюзи	Дренажный отвод

Внутренние блоки настенного типа для ВРФ-систем AMV

2.4. Технические параметры

Код			15	18	22
Модель			AMV-ND15G/ A3A-K	AMV-ND18G/ A3A-K	AMV-ND22G/ A3A-K
Производительность	Охлаждение	кВт	1.50	1.80	2.20
	Обогрев	кВт	1.80	2.20	2.50
Источник электропитания		В/ф/Гц	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Потребляемая мощность		Вт	20	20	22
Рабочий ток		А	0.1	0.1	0.1
Расход воздуха		м³/ч	500/440/300	500/440/300	500/440/300
Уровень звукового давления (В/Н)		дБ(А)	35/33/30	35/33/30	35/33/30
Вентилятор	Тип	–	Диаметраль- ный	Диаметраль- ный	Диаметраль- ный
	Количество	–	1	1	1
Соединительные трубы	Газ	дюйм	3/8"	3/8"	3/8"
	Жидкость	дюйм	1/4"	1/4"	1/4"
Дренажный отвод	Наружный диаметр	мм	20	20	20
Габаритные размеры	ШхГхВ	мм	845x209x289	845x209x289	845x209x289
Размеры в упаковке	ШхГхВ	мм	976x281x379	976x281x379	976x281x379
Вес блока		кг	10.5	10.5	10.5
Вес блока в упаковке		кг	12.5	12.5	12.5
Опции и функции					
Пульт в комплекте	Тип	–	ИК	ИК	ИК
	Наименование	–	YAP1F	YAP1F	YAP1F
Встроенная дренажная помпа		–	нет	нет	нет
Встроенный TRV		–	есть	есть	есть
Воздушный фильтр		–	есть	есть	есть

* размеры указаны без учета кронштейнов, фланцев и патрубков присоединительных труб.

В таблице приведены данные для температурных условий в соответствии с ISO 5151-94:

— режим охлаждения внутри 27 °C (DB)/19 °C (WB), снаружи 35 °C (DB)/24 °C (WB)

— режим нагрева внутри 20 °C (DB)/15 °C (WB), снаружи 7 °C (DB)/6 °C (WB)

Внутренние блоки настенного типа для ВРФ-систем AMV

Код			28	36	45
Модель			AMV-ND28G/ A3A-K	AMV-ND36G/ A3A-K	AMV-ND45G/ A3A-K
Производительность	Охлаждение	кВт	2.80	3.60	4.50
	Обогрев	кВт	3.20	4.00	5.00
Источник электропитания		В/ф/Гц	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Потребляемая мощность		Вт	22	33	33
Рабочий ток		А	0.1	0.16	0.16
Расход воздуха		м³/ч	500/440/300	630/460/320	850/580/500
Уровень звукового давления (В/Н)		дБ(А)	35/33/30	38/35/31	43/40/37
Вентилятор	Тип	–	Диаметраль- ный	Диаметраль- ный	Диаметраль- ный
	Количество	–	1	1	1
Соединительные трубы	Газ	дюйм	3/8"	1/2"	1/2"
	Жидкость	дюйм	1/4"	1/4"	1/4"
Дренажный отвод	Наружный диаметр	мм	20	20	20
Габаритные размеры	ШхГхВ	мм	845x209x289	845x209x289	970x300x224
Размеры в упаковке	ШхГхВ	мм	976x281x379	976x281x379	1096x383x320
Вес блока		кг	10.5	10.5	12.5
Вес блока в упаковке		кг	12.5	12.5	15.5
Опции и функции					
Пульт в комплекте	Тип	–	ИК	ИК	ИК
	Наименование	–	YAP1F	YAP1F	YAP1F
Встроенная дренажная помпа		–	нет	нет	нет
Встроенный ТРВ		–	есть	есть	есть
Воздушный фильтр		–	есть	есть	есть

* размеры указаны без учета кронштейнов, фланцев и патрубков присоединительных труб.

В таблице приведены данные для температурных условий в соответствии с ISO 5151-94:

— режим охлаждения внутри 27 °C (DB)/19 °C (WB), снаружи 35 °C (DB)/24 °C (WB)

— режим нагрева внутри 20 °C (DB)/15 °C (WB), снаружи 7 °C (DB)/6 °C (WB)

Внутренние блоки настенного типа для ВРФ-систем AMV

Код			50	56	63
Модель			AMV-ND50G/ A3A-K	AMV-ND56G/ A3A-K	AMV-ND63G/ A3A-K
Производительность	Охлаждение	кВт	5.00	5.60	6.30
	Обогрев	кВт	5.60	6.30	6.80
Источник электропитания		В/ф/Гц	220–240/1/50	220–240/1/50	220–240/1/50
Потребляемая мощность		Вт	33	35	35
Рабочий ток		А	0.16	0.17	0.17
Расход воздуха		м³/ч	850/580/500	1100/850/650	1 100/850/650
Уровень звукового давления (В/Н)		дБ(А)	43/40/37	43/41/37	43/41/37
Вентилятор	Тип	–	Диаметраль- ный	Диаметраль- ный	Диаметраль- ный
	Количество	–	1	1	1
Соединительные трубы	Газ	дюйм	1/2"	5/8"	5/8"
	Жидкость	дюйм	1/4"	3/8"	3/8"
Дренажный отвод	Наружный диаметр	мм	20	30	30
Габаритные размеры	ШхГхВ	мм	970х300х224	1078х325х246	1 078х325х246
Размеры в упаковке	ШхГхВ	мм	1 096х383х320	1 203х413х350	1 203х413х350
Вес блока		кг	12.5	16.0	16.0
Вес блока в упаковке		кг	15.5	19.0	19.0
Опции и функции					
Пульт в комплекте	Тип	–	ИК	ИК	ИК
	Наименование	–	YAP1F	YAP1F	YAP1F
Встроенная дренажная помпа		–	нет	нет	нет
Встроенный TRV		–	есть	есть	есть
Воздушный фильтр		–	есть	есть	есть

* размеры указаны без учета кронштейнов, фланцев и патрубков присоединительных труб.

В таблице приведены данные для температурных условий в соответствии с ISO 5151-94:

— режим охлаждения внутри 27 °С (DB)/19 °С (WB), снаружи 35 °С (DB)/24 °С (WB)

— режим нагрева внутри 20 °С (DB)/15 °С (WB), снаружи 7 °С (DB)/6 °С (WB)

Внутренние блоки настенного типа для ВРФ-систем AMV

Код			71	80	90	100
Модель			AMV-ND71G/ АЗА-К	AMV-ND80G/ АЗА-К	AMV-ND90G/ АЗА-К	AMV-ND100G/ АЗА-К
Производительность	Охлаждение	кВт	7.10	8.00	9.00	9.50
	Обогрев	кВт	7.50	9.00	10.00	10.50
Источник электропитания		В/ф/Гц	220–240/1/50	220–240/1/50	220–240/1/50	220–240/1/50
Потребляемая мощность		Вт	35	90	90	90
Рабочий ток		А	0.17	0.41	0.41	0.41
Расход воздуха		м³/ч	1 200/850/650	1550/1050/800	1550/1050/800	1650/1 100/900
Уровень звукового давления (В/Н)		дБ(А)	44/41/37	49/46/40	49/46/40	52/48/40
Вентилятор	Тип	–	Диаметраль- ный	Диаметраль- ный	Диаметральный	Диаметральный
	Количество	–	1	2	2	2
Соединительные трубы	Газ	дюйм	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"
	Жидкость	дюйм	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Дренажный отвод	Наружный диаметр	мм	30	30	30	30
Габаритные размеры	ШхГхВ	мм	1078x325x246	1350x258x326	1350x258x326	1350x258x326
Размеры в упаковке	ШхГхВ	мм	1 203x413x350	1 496x421x369	1 496x421x369	1 496x421x369
Вес блока		кг	16.0	18.5	18.5	18.5
Вес блока в упаковке		кг	19.0	23.5	23.5	23.5
Опции и функции						
Пульт в комплекте	Тип	–	ИК	ИК	ИК	ИК
	Наименование	–	YAP1F	YAP1F	YAP1F	YAP1F
Встроенная дренажная помпа		–	нет	нет	нет	нет
Встроенный TRV		–	есть	есть	есть	есть
Воздушный фильтр		–	есть	есть	есть	есть

* размеры указаны без учета кронштейнов, фланцев и патрубков присоединительных труб.

В таблице приведены данные для температурных условий в соответствии с ISO 5151-94:

— режим охлаждения внутри 27 °С (DB)/19 °С (WB), снаружи 35 °С (DB)/24 °С (WB)

— режим нагрева внутри 20 °С (DB)/15 °С (WB), снаружи 7 °С (DB)/6 °С (WB)



ПРИМЕЧАНИЯ!


Параметры блоков, приведенные в таблице выше, могут быть изменены из-за улучшения качества продукта без предварительного уведомления. Действительные параметры указаны на шильдике блока.

3. ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ

3.1. Место установки

При выборе места установки убедитесь, что выполняются все перечисленные ниже условия:

- (1) Вблизи места установки блока не должно быть горючих или взрывоопасных материалов и газов, едких материалов, тумана, пыли или повышенной влажности.
- (2) Внутренний блок, наружный блок, силовые и сигнальные кабели должны располагаться на расстоянии не меньше 1 м от теле- и радиоаппаратуры.
- (3) На входе и выходе из блока не должно быть препятствий свободному движению воздуха.
- (4) При выборе места установки должно быть учтено удобство подключения соединительных фреоновых труб и дренажного отвода.
- (5) Расстояния от блока до ограждающих конструкций должны быть не меньше указанных на рисунке ниже:



! ПРИМЕЧАНИЯ!

Не устанавливайте и не эксплуатируйте блок в следующих местах:

- а) Где имеются минеральные масла;
- б) С высоким содержанием солей в воздухе, например, вблизи океана;
- в) Где имеются сернистые газы, например, в районе горячих источников;
- г) В автотранспорте и судах;
- д) Где возможны большие перепады напряжения, например, на фабриках;
- е) Где в воздухе содержится высокая концентрация паров или аэрозолей;
- ж) Где установлено оборудование, генерирующее электромагнитные волны;
- з) Где в воздухе содержатся кислотные или щелочные пары.

3.2. Требования к сигнальному кабелю



ПРИМЕЧАНИЯ!

Если блок установлен в зоне сильного электромагнитного излучения, сигнальный кабель между внутренним блоком и проводным пультом должен быть экранирован. В качестве сигнального кабеля между внутренним блоком и наружным блоком должна использоваться экранированная витая пара.

3.2.1. Выбор кабеля связи между внутренним блоком и проводным пультом

Тип кабеля	Общая длина сигнальной линии L (м)	Поперечное сечение кабеля (мм ²)	Комментарии
Кабель с облегченной или обычной поливинилхлоридной оболочкой	$L \leq 250$	2x0.75 ~ 2x1.25	Общая длина сигнальной линии не должна превышать 250 м.

3.2.2. Выбор кабеля связи между внутренним и наружным блоком

Тип кабеля	Общая длина сигнальной линии L (м)	Поперечное сечение кабеля (мм ²)	Комментарии
Кабель с облегченной или обычной поливинилхлоридной оболочкой	$L \leq 1000$	$\geq 2 \times 0.75$	Если используется кабель 2x1 мм ² , его длина может быть увеличена. Однако в любом случае общая длина сигнальной линии не должна превышать 1500 м.

3.3. Требования к силовому кабелю

Модель	Источник электропитания	Номинальный ток автоматического выключателя (А)	Жила заземления	Силовой кабель
			Минимальное поперечное сечение (мм ²)	Минимальное поперечное сечение (мм ²)
AMV-ND15G/A3A-K	220~240В/1ф/50Гц	6	1.0	1.0
AMV-ND18G/A3A-K		6	1.0	1.0
AMV-ND22G/A3A-K		6	1.0	1.0
AMV-ND28G/A3A-K		6	1.0	1.0
AMV-ND36G/A3A-K		6	1.0	1.0
AMV-ND45G/A3A-K		6	1.0	1.0
AMV-ND50G/A3A-K		6	1.0	1.0
AMV-ND56G/A3A-K		6	1.0	1.0
AMV-ND63G/A3A-K		6	1.0	1.0
AMV-ND71G/A3A-K		6	1.0	1.0
AMV-ND80G/A3A-K		6	1.0	1.0
AMV-ND90G/A3A-K		6	1.0	1.0
AMV-ND100G/A3A-K		6	1.0	1.0




ПРИМЕЧАНИЯ!

- В качестве силового кабеля может использоваться только медный кабель. Рабочая температура должна быть в пределах допустимого значения. Если длина силового кабеля превышает 15 м, увеличьте сечение кабеля, чтобы избежать перегрузки.
- Установите устройство защитного отключения вблизи блока. Минимальное расстояние между полюсами 3 мм (и для внутреннего, и для наружного блоков).

4. УСТАНОВКА

4.1. Габаритные и установочные размеры блока

На рисунке ниже приведены габаритные размеры внутренних блоков:




В таблице ниже описаны размеры W, H, D для разных моделей (ед. изм.: мм):

Модель	W	H	D
AMV-ND15G/A3A-K AMV-ND18G/A3A-K AMV-ND22G/A3A-K AMV-ND28G/A3A-K AMV-ND36G/A3A-K	845	298	209
AMV-ND45G/A3A-K AMV-ND50G/A3A-K	970	300	224
AMV-ND56G/A3A-K AMV-ND63G/A3A-K AMV-ND71G/A3A-K	1 078	325	246
AMV-ND80G/A3A-K AMV-ND90G/A3A-K AMV-ND100G/A3A-K	1 350	326	258

4.2. Установка дренажного трубопровода

4.2.1. Замечания по установке дренажного трубопровода

- (1) Дренажный трубопровод должен быть коротким и иметь уклон по направлению движения конденсата по крайней мере 1%~2%, чтобы обеспечить равномерный отвод сконденсировавшейся воды.
- (2) Диаметр дренажного трубопровода должен быть больше или равен диаметру дренажного патрубка внутреннего блока.
- (3) Установите дренажный трубопровод в соответствии с рисунком ниже и обеспечьте тепловую изоляцию дренажного трубопровода. Неправильная установка может привести к утечкам воды и повреждению мебели и других предметов в помещении.
- (4) В качестве дренажного трубопровода может быть использована труба ПВХ. В процессе соединения вставьте конец трубы ПВХ в дренажное отверстие, для уплотнения соединения используйте пружину. Не используйте клей для соединения дренажного трубопровода с дренажным патрубком блока.
- (5) Если для нескольких блоков используется общий дренажный коллектор, последний должен располагаться по крайней мере на 100 мм ниже дренажных патрубков каждого блока. В этом случае должен использоваться более толстый трубопровод.




4.3.2. Монтаж дренажного трубопровода

Чтобы исключить утечку конденсата из лотка или поддона внутреннего блока, диаметр отводящей дренажной трубы должен соответствовать производительности блока.

В качестве трубы для отвода конденсата можно использовать водопроводную трубу из НПВХ, ее установка выполняется с помощью специального клея. Можно использовать трубки из PP-R (статический сополимер пропилен), PP-C (пропилен сополимер) и трубы из горячеоцинкованной стали.

Дренажная труба должна иметь уклон не меньше 1% в сторону движения конденсата. Не допускается уклон в обратную сторону, наличие скруток, изгибов, защемлений т. п. Конец дренажной трубы не должен находиться в воде.



Внутренние блоки настенного типа для ВРФ-систем AMV

При прокладке дренажной трубы через стену или пол необходима установка стальной закладной втулки. Втулка должна на 20 мм выступать над поверхностью стены и не изменять наклон трубы. Зазор между втулкой и трубой должен быть заделан мягким негорючим материалом. Втулка не должна служить опорой трубы. Соединение отрезков труб должно находиться вне закладной втулки.

Расстояние между опорами дренажной трубы — 1000–1500 мм.

Стыки теплоизолирующих элементов должны склеиваться специальным клеем и обматываться теплоизоляционной лентой шириной не менее 5 см во избежание образования конденсата. При подключении дренажной трубки к внутреннему блоку зафиксируйте ее с помощью хомута.

5. ПРОВОДНЫЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ



ВНИМАНИЕ!

Перед началом работы с любыми электрическими узлами блока и клеммными панелями электропитание всех блоков должно быть полностью отключено.



ПРИМЕЧАНИЯ!

- (1) Блок должен быть надежно заземлен, чтобы избежать поражения электрическим током.
- (2) Перед началом работ по проводным подключениям внимательно ознакомьтесь с электрической схемой. Неправильное подключение может привести к неисправности и выходу блока из строя.
- (3) Мощность источника электропитания должна быть достаточно большой.
- (4) Блок должен подключаться к источнику электропитания независимо, через отдельный разъем.
- (5) Для гарантии надежной работы блоков проводные подключения должны выполняться в соответствии с национальными стандартами.
- (6) При подключении должен использоваться опрессованный зажим или кабель с цельными жилами. Подключение кабеля со скрученными жилами напрямую к плате может привести к возгоранию.
- (7) Прокладывайте кабели на расстоянии от фреоновых трубопроводов, электродвигателей компрессора и вентилятора.
- (8) Не изменяйте внутренние проводные подключения кондиционера.
- (9) Сигнальные кабели должны прокладываться отдельно от силовых кабелей и кабеля связи между внутренним и наружным блоками.
- (10) С помощью проводного пульта отрегулируйте статическое давление в соответствии с условиями на месте установки.

5.1. Подключение кабеля к клеммной панели


(1) Подключение кабеля с цельными жилами:

- 1) Зачистите от изоляции около 25 мм на конце каждой жилы.
- 2) Открутите шурупы на клеммах клеммной панели.
- 3) Сверните конец жилы в кольцо по размеру шурупа клеммы и наденьте это кольцо на шуруп.
- 4) С помощью шуруповерта затяните шурупы клемм, фиксируя жилы кабеля.

(2) Подключение кабеля со скрученными жилами:

- 1) Зачистите от изоляции около 10 мм на конце каждой жилы.
- 2) Открутите шурупы на клеммах клеммной панели.
- 3) Вставьте жилу кабеля в кольцевую клемму и затяните ее с помощью обжимных щипцов.
- 4) С помощью шуруповерта затяните шурупы клемм, фиксируя жилы кабеля.

Внутренние блоки настенного типа для ВРФ-систем AMV



5.2. Подключение силового кабеля


! ПРИМЕЧАНИЯ!

Каждый внутренний блок должен иметь независимый автоматический выключатель для защиты от короткого замыкания и от перегрузки. В общем случае этот выключатель должен находиться в закрытом состоянии.

В процессе работы все внутренние и наружные блоки должны быть подключены к сети электропитания, иначе система не будет работать нормально.

Все внутренние блоки должны быть подключены к одному источнику электропитания.

Схема подключения внутренних блоков:




Для однофазных блоков:

- (1) Снимите крышку электрической коробки.
- (2) Протяните силовой кабель через отверстие для кабелей.
- (3) Подключите жилы силового кабеля к клеммам L и N.
- (4) Закрепите силовой кабель с помощью хомута.

5.3. Подключение сигнального кабеля между внутренним и наружным (или внутренним) блоком

- (1) Снимите крышку электрической коробки.
- (2) Протяните сигнальный кабель через отверстие для кабелей.
- (3) Подключите жилы сигнального кабеля к клеммам D1 и D2.
- (4) Закрепите сигнальный кабель с помощью хомута.
- (5) Для более надежной связи убедитесь, что к последнему внутреннему блоку, подключенному к шине связи, подключен согласующий резистор (клеммы D1 и D2), согласующий резистор поставляется в комплекте с каждым наружным блоком.



5.4. Подключение сигнального кабеля проводного пульта

- (1) Откройте крышку электрической коробки внутреннего блока.
- (2) Пропустите сигнальный кабель через резиновое кольцо.
- (3) Подключите сигнальный кабель к клеммам H1 и H2 клеммной панели внутреннего блока.
- (4) Закрепите сигнальный кабель с помощью хомута на электрической коробке.

5.5. Подключение проводного пульта к сети внутренних блоков

- (1) Сигнальный кабель между внутренним блоком и наружными блоками (или внутренним блоком) подключается к клеммам D1, D2.
- (2) Проводной пульт подключается к клеммам H1, H2.
- (3) К одному внутреннему блоку может быть подключено два проводных пульта. В этом случае один из них должен быть настроен как главный, а второй — как вспомогательный.
- (4) Один проводной пульт может одновременно управлять работой 16 внутренних блоков.



ПРИМЕЧАНИЯ!

- При управлении несколькими внутренними блоками с одного проводного пульта эти внутренние блоки должны быть одного типа.
- При управлении одним внутренним блоком с помощью двух проводных пультов их адресные коды должны быть различными. Главный пульт должен иметь адресный код «1», а вспомогательный пульт — адресный код «2».

6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ



ПРИМЕЧАНИЯ!

- (1) Система кондиционирования должна эксплуатироваться с соблюдением правил настоящего руководства.
- (2) Во избежание переохлаждения и нанесения вреда здоровью устанавливайте оптимальную температуру и не направляйте холодный воздушный поток непосредственно на окружающих.
- (3) Не включайте блоки в работу в случае задымления, запыления или чрезмерного повышения влажности (более 80%) в кондиционируемом помещении.
- (4) Нейлоновые фильтры внутреннего блока должны своевременно очищаться от загрязнений. На время очистки блока или замены фильтра отключайте блок от сети электропитания.

6.1. Регулярное обслуживание



ВНИМАНИЕ!

1. Обслуживание должно осуществляться только квалифицированными сервисными специалистами.
2. Перед работой с клеммными панелями электропитание должно быть полностью отключено.
3. Вода или очищающее средство может испортить изоляцию электронных компонентов блока и привести к возгоранию.
4. При очистке блока вставайте на твердое основание.
5. Не используйте для очистки блока воды с температурой больше 45 °С, чтобы предотвратить обесцвечивание и деформацию.
6. Очистите фильтр с помощью влажной ткани, смоченной в нейтральном очищающем средстве.
7. В случае непредвиденных ситуаций обратитесь в авторизованный сервисный центр.

6.2. Обслуживание перед началом сезона работы

- (1) Проверьте, не заблокированы ли вход и выход воздуха внутреннего и наружного блоков;
- (2) Проверьте, надежно ли подключен кабель заземления;
- (3) Убедитесь, что все силовые и сигнальные кабели подключены правильно;
- (4) Убедитесь, что после подключения электропитания не возникает никаких ошибок.

6.3. Обслуживание после окончания сезона работы

- (1) Установите блок в режим вентиляции на пол дня в солнечный день, чтобы осушить внутренние поверхности блока.
- (2) Если блок не будет использоваться в течение длительного периода, отключите электропитания для сохранения энергии; после отключения электропитания символы на дисплее проводного пульта исчезнут.

7. КОДЫ ОШИБОК ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ

Код	Значение	Код	Значение	Код	Значение
L0	Ошибка внутреннего блока	LA	Несовместимость внутренних блоков	d9	Ошибка колпачковой перемычки
L1	Ошибка внешней обратной связи	LH	Предупреждение о низком качестве воздуха	dA	Ошибка адресации внутреннего блока
L2	Защита электронагревателя	LC	Несовместимость внутренних и наружных блоков	dH	Ошибка платы проводного пульта
L3	Защита от переполнения конденсатом	d1	Ошибка платы внутреннего блока	dC	Ошибка настройки DIP-переключателя производительности
L4	Ошибка электропитания проводного пульта	d3	Ошибка датчика температуры окружающего воздуха	dL	Ошибка датчика температуры воздуха на выходе
L5	Защита от замерзания	d4	Ошибка датчика температуры на входе в теплообменник	dE	Ошибка датчика CO ₂ внутреннего блока
L7	Отсутствует ведущий внутренний блок	d6	Ошибка датчика температуры на выходе из теплообменника	d8	Ошибка датчика температуры воды
L8	Недостаточная мощность источника электропитания	d7	Ошибка датчика влажности	C0	Ошибка связи
L9	Ошибка настройки количества внутренних блоков при групповом управлении	d8	Ошибка датчика температуры воды	AJ	Напоминание о необходимости очистки фильтра
db	Специальный код: Код процесса отладки				

8. ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

При возникновении проблем при работе кондиционера перед обращением в сервисный центр ознакомьтесь со следующей таблицей.

Проблема	Возможные причины
Блок не запускается	<ol style="list-style-type: none"> 1) Не подключено электропитание. 2) Из-за утечки тока сработал автоматический выключатель. 3) Слишком низкое напряжение. 4) Неисправность платы управления.
Кондиционер останавливается вскоре после старта	<ol style="list-style-type: none"> 1) Препятствие на входе или выходе теплообменника внутреннего или наружного блока.
Низкая эффективность охлаждения	<ol style="list-style-type: none"> 1) Воздушный фильтр загрязнен или заблокирован. 2) В помещении слишком много источников теплоты или людей. 3) Открыты двери или окна. 4) Препятствия на входе и выходе воздуха из блока. 5) Слишком высокая заданная температура.
Низкая эффективность обогрева	<ol style="list-style-type: none"> 1) Воздушный фильтр загрязнен или заблокирован. 2) Открыты двери или окна. 3) Слишком низкая заданная температура.
Вентилятор внутреннего блока не запускается в режиме обогрева	<ol style="list-style-type: none"> 1) При включении вентилятор внутреннего блока не включится, пока не прогреется теплообменник, чтобы предотвратить поступление в помещение холодного воздуха. 2) В процессе разморозки вентилятор внутреннего блока останавливается, чтобы предотвратить поступление в помещение холодного воздуха, т. к. для разморозки система переключается к режиму охлаждения. После окончания разморозки вентилятор включится автоматически.



ПРИМЕЧАНИЯ!

Если после проверки и устранения проблем, приведенных в таблице, кондиционер все еще работает неправильно, немедленно остановите его и обратитесь за помощью в официальный сервисный центр.



aeronik

Изготовитель: Gree Electric Appliance Inc Of Zhuhai /
Гри Электрик Апплайанс Инк., Чжухай
Адрес изготовителя:
West Jinji, Road, Qianshan, Zhuhai, China 519070

Импортер: ООО «ВИЗОР»

Юридический адрес: 141401, Московская область, городской округ Химки,
г. Химки, ул. Жуковского, д. 10, помещение 33
Фактический адрес: 125599, Москва, ул. Маршала Федоренко, д. 15
Тел.: +7(495) 967-6576
E-mail: visor753@mail.ru

Дата изготовления изделия: смотри на упаковке

Данное оборудование соответствует Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" и Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

С актуальным списком АСЦ можно ознакомиться на сайтах: www.aeronik.ru или www.splits-service.ru